



FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

Institut für Hygiene und Umwelt

Institut f. Hygiene u. Umwelt HU4 Marckmannstr. 129b 20539 Hamburg
Boden- u. Abfalluntersuchungen, Gentechnik, Radioaktivität

Stadtwerke Eutin GmbH
Holstenstraße 6
23701 Eutin

Bereich Umweltuntersuchungen
**Abteilung Boden- u. Abfalluntersuchungen,
Gentechnik, Radioaktivität**

Bearbeitet von: Dr. Ulrich Rieth
- HU 424 -
Tel.: 040 42845 3832
Fax: 040 4273 10886

ulrich.rieth@hu.hamburg.de

Hamburg, den 02.03.2017

Gutachten Nr. 17R00011b001

Probenummer 201700066

Angaben laut Probenahmebericht

Probenbezeichnung Trinkwasser
Entnahmestelle WW Eutin, Deefstieg
Probenahme 16.02.2017 10:35

Angaben zur Probe

Einlieferungsdatum 16.02.2017
Beginn/Ende Untersuchung 22.02.2017/23.02.2017

Untersuchungsergebnisse

Probenahme und Bestimmung von Radon-222 im Trinkwasser

HU424.016 (Flüssigszintillationsspektroskopie)

Messdatum 17.02.2017 13:49

Messzeit: 6000s

Parameter	Ergebnis	Einheit	± U %	EKG	NWG
Radon-222	7,78 E+00	Bq/l	4,1	6,4 E-01	1,0 E+00

Bestimmung der Gesamt-Alpha-Aktivitätskonzentration

HU424.017 (Flüssigszintillationsspektroskopie)

Messdatum 20.02.2017 17:21

Messzeit: 12000s

Parameter	Ergebnis	Einheit	± U %	EKG	NWG
Gesamt-Alpha-Aktivität	3,48 E-02	Bq/l	24,9	8,9 E-03	1,7 E-02

Durch die DAKKS nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren. Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich nur auf die untersuchte Probe.

Ohne schriftliche Genehmigung des Instituts für Hygiene und Umwelt darf dieses Gutachten nicht auszugsweise vervielfältigt werden.

17R00011b001.pdf

Seite 1 von 2

Beurteilung:

Die Trinkwasserprobe des 1.Quartals 2017 wurde gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) auf Radioaktivität untersucht.

Hierbei wurden die vorgegebenen Verfahrenskennwerte eingehalten:

- Nachweisgrenze für Radon-222: 10 Bq/l
- Nachweisgrenze für die Gesamt-Alpha-Aktivitätskonzentration: 0,025 Bq/l

Der Parameterwert für Radon-222 von maximal 100 Bq/l wird sicher eingehalten.

Der Prüfwert für das einfache Screeningverfahren gemäß TrinkwV2001 Anlage 3a, Teil III Nr. 2 Absatz bb für die Gesamt-Alpha-Aktivitätskonzentration von maximal 0,05 Bq/l wird ebenfalls sicher eingehalten. Daraus ergibt sich, dass auch der Parameterwert für die Richtdosis von maximal 0,1 mSv/a als eingehalten gilt.

Die untersuchte Probe entspricht daher in vollem Umfang den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.



Dr. Ulrich Rieth

Referatsleiter